



**REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA
ŽUPANIJA**



Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 406-09/19-02/2
URBROJ: 2170/04-03-01/01-20-MV-2/19-1
Dražice, 26.2. 2020.

Povjerenstvo za provedbu postupaka

Poštovani,

nastavno na vaš upit vezan za tumačenje Dokumentacije Uređenje i opremanje igrališta za djecu i mlade u Dražicama oznake MV-2/19 citiramo:

“ Temeljem objavljenoj Javnog poziva za igralište u Dražicama molimo Vas pojašnjenje stavke br. 501 troškovnika bez opreme.

Naime u stavci br. 501 se traži debljina vlakana umjetne trave od 300 mikrona (+-10%), a u predopisu se traži minimalno 365 mikrona na najdebljem dijelu vlakana.

Molimo Vas pojašnjenje stavke br. 501 kako bi znali prema kojim karakteristikama da ponudimo umjetnu travu.“

odgovaramo kako slijedi:

„Kako je stavkom definirana umjetna trave visine 50-60 mm, isto može utjecati i na debljinu vlakana, odnosno ista može biti od 300-365 mikrona.

Na ponuđaču je da predloži optimalan proizvod unutar podataka navedenih u troškovniku, s napomenom da isti mora udovoljavati svim važećim standardima, normama i propisima.“

Srdačan pozdrav

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

Gordana Tomas